



AC 117

INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy

01-330 Warszawa, ul. Mory 8

tel. +48 22 34 51 299

fax. +48 22 836 63 63

instytut.energetyki@ien.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

NR 055/2016

Wydanie nr 01 z dnia 28.06.2016 r.

Nazwa i adres

posiadacza certyfikatu:

**PRODUCENT ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
EDWARD BIEL
Piekary 363, 32-060 Liszki**

Nazwa wyrobu:

**Rozdzielnice niskiego napięcia w obudowie metalowej pokrytej
dwustronnie materiałem izolacyjnym, wykonanej w II klasie
ochronności**

Typ (odmiany):

ZK-...

Producent:

**PRODUCENT ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
EDWARD BIEL
Piekary 363, 32-060 Liszki**

*Podstawowe parametry
i zastosowanie:*

**Według załącznika.
Rozdzielnice przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej w
sieciach elektroenergetycznych nN.**

*Wyrób spełnia wymagania
zawarte w:*

PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2015 oraz PN-E-05163:2002

*Zgodnie z raportami
wykonanymi przez:*

Instytut Energetyki,

*Nr raportów z badań:
Okres ważności:*

**DZC/92c/E/2016
od 28 czerwca 2016 do 28 czerwca 2019**

Prawo do posługiwania się certyfikatem zgodności w okresie jego ważności dotyczy wyłącznie:

- tych egzemplarzy, które spełniają wyżej określone wymagania i posiadają identyczne właściwości (parametry) jak wzory/próbki przedstawione do badań,
- właściciela certyfikatu lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Zestawienie przypisanych parametrów wyrobu zawierają załączniki do niniejszego certyfikatu.

Liczba załączników: 1

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBU TYPU 1a (PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)
(właściwości wyrobu potwierdzone badaniami typu)



Warszawa, dnia 28.06.2016 r.

**DYREKTOR
INSTYTUTU ENERGETYKI**

Tomasz Gałka
dr hab. inż. Tomasz Gałka prof. IEN